

平成 29 年 4 月 12 日 (水) 電気規格調査会・講習会
『改正規格 JEC-2120:2016「直流機」の解説』アンケートのご質問への回答

【質問】

P64 14.2 接地端子について、規格の要求事項として、直流機に  又は「PE」と表示する必要はありますか？

【回答】

規格の要求事項として、接地端子であることを明確にする必要があります。
その識別方法は、必ずしも直流機本体に、アース記号や PE を表示する方法には限りませんが、その場合には、説明書などでアース端子であることを明確にする必要があります。

以上